



Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

федеральный государственный пожарный надзор, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист):

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тайга и Яшкинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу приложение № 1 к приказу МЧС России от 02.11.2023 № 1137 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.11.2023, № 75962).

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

внеплановая выездная проверка

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

соблюдение контролируемыеми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Акациевская средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа" ИНН 4247003361, ОГРН 1024202291816, адрес регистрации юридического лица: обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Яшкинский, п Акация, ул Мира, 6

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Яшкинский, п Акация, ул Мира 6

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

от «08» февраля 2024 г. № 2402/014-42/24-В/РВП

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

42240061000209408417

9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист:

1. Мурашов Владимир Николаевич – старший инспектор ОНДПР г. Тайга и Яшкинского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области- Кузбассу (государственный инспектор Тайгинского городского округа и Яшкинского муниципального округа по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

10. Дата заполнения проверочного листа:

14 февраля 2024

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее — условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, для обеспечения пожарной безопасности:	Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ				
1.1.	выполнены ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 ТРОТПБ?	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ТРОТПБ), статья 20	√			
1.2.	не превышает ли пожарный риск допустимые значения, установленные ТРОТПБ?	Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее — ФЗоПБ), глава 4			√	
1.3.	выполнены ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности?	Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», пункт 2(1) Правил	√			
1.4.	выполнены ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке , установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности?					
1.5.	подтверждают ли результаты исследований, расчетов и (или) испытаний обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ТРОТПБ?					
1.6.	выполнены ли в полном объеме решения, предусмотренные проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке?		√			
2.	Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части:					

		противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее — ППР) ¹				
2.1.	соблюдения противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, наружными установками и открытыми стоянками автомобилей?	Статьи 4, 6, глава 16, статьи 78, 80, 100ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.2.	обеспечения наружного противопожарного водоснабжения?	Статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.3.	обеспечения проездов и подъездов для пожарной техники?	Статьи 4, 6, 78, 90, глава 22ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.4.	соблюдения конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания?	Статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, главы 30, 31ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.5.	ограничения распространения пожара?	Статьи 4, 6, 57, 58, 59, 78, 88, 139, 140ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.6.	обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара?	Статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.7.	обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?	Статьи 4, 6, 76, 78, 80, 90, глава 22ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.8.	соблюдения показателей категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?	Статьи 4, 6, главы 7, 8ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.9.	защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией?	Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 81, 82, 83, 91, 103, 104, глава 26ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			
2.10	обеспечения защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования иными системам противопожарной защиты (системой коллективной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой противодымной защиты, системы внутреннего противопожарного водопровода)?	Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 85, 86, ТРОТПБ, статья 20ФЗоПБ	V			

¹Действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

2.11	исполнения, размещения, управления и взаимодействия оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничения его развития?	Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, глава 26 ТРoТПБ, статья 20 Ф3oПБ	V			
2.12	соответствия алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?	Статьи 4, 6, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ТРoТПБ, статья 20 Ф3oПБ	V			
2.13	реализации организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, предусмотренных проектной документацией (при ее наличии, за исключением требований, предусмотренных ППР) и (или) специальными техническими условиями и (или) рекомендациями по результатам расчетов пожарных рисков, исследованиях, расчетах и (или) испытаниях, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ТРoТПБ?	Статьи 4, 6, 5178, ТРoТПБ, статья 20 Ф3oПБ			V	
2.14	соответствия исходных данных, принятых для расчета величин пожарных рисков?	Статьи 4, 6, 79, 93, глава 21 ТРoТПБ, пункты 5, 67, 8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 N 1084 ⁷			V	
2.15	соответствия исходных данных, использованных в исследованиях, расчетах и (или) испытаниях, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ТРoТПБ?	Статьи 4, 6 ТРoТПБ			V	
3.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	Статьи 4, 6, 64 ТРoТПБ	V			
4.	Утверждена ли в отношении каждого здания (сооружения) либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях?	Абзац четвертый пункта 2 ППР	V			
5.	Допускаются ли лица к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности?	Абзац первый пункта 3 ППР	V			
6.	Определены ли руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации?	Абзац третий пункта 3 ППР	V			
7.	Размещены ли планы эвакуации людей при пожаре на видных местах в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек?	Пункт 5 ППР	V			
8.	Организовано ли круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспеченного телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)?	Пункт 6 ППР	V			
9.	Исключено ли использование подвальных и цокольных этажей для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией?	Пункт 8 ППР	V			
10.	Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении?	Пункт 9 ППР	V			

11.	Размещена ли в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (для безадресных систем пожарной сигнализации — группа контролируемых помещений)?	Пункт 10 ППР	✓			
12.	Запрещено ли курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации?	Абзац первый пункта 11 ППР	✓			
13.	Размещены ли на объектах защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»?	Абзац второй пункта 11 ППР	✓			
14.	Обозначены ли на объектах защиты места, специально отведенные для курения, знаком "Место курения"?	Абзац третий пункта 11 ППР	✓			
15.	Обозначены ли на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, определенные в соответствии с ТРoTIIБ?	Пункт 12 ППР	✓			
16.	Обеспечено ли соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования?	Абзац первый пункта 13 ППР	✓			
17.	Осуществляется ли проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ?	Абзац первый пункта 13 ППР	✓			
18.	Хранится ли техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты?	Абзац первый пункта 13 ППР	✓			
19.	Составляются ли по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, содержащие информацию о местах повреждений, описание характера повреждений (при наличии) и рекомендуемые сроки их устранения?	Абзац третий пункта 13 ППР	✓			
20.	Обеспечено ли устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты?	Абзац третий пункта 13 ППР	✓			
21.	Проведены ли повторная огнезащитная обработка конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодные испытания либо осуществлены обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащиты в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ)?	Абзац четвертый пункта 13 ППР	✓			
22.	Обеспечено ли наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем?	Абзац первый пункта 14 ППР	✓			
23.	Обеспечено ли наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания?	Абзац первый пункта 14 ППР	✓			
24.	Исключена ли установка каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Абзац второй пункта 14 ППР	✓			
25.	Заделаны ли негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами?	Пункт 15 ППР	✓			
26.	Исключено ли хранение и (или) применение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов?	Подпункт «а» пункта 16 ППР	✓			
27.	Исключено ли использование чердаков, технических, подвальных, подземных и цокольных этажей, подполий, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности?	Подпункт «б» пункта 16 ППР	✓			
28.	Исключено ли размещение и (или) эксплуатация в лифтовых холлах кладовых, киосков, ларьков и других	Подпункт «в»			✓	

	подобных помещений и (или) хранение горючих материалов?	пункта 16 ППР				
29.	Исключена ли установка глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, специально не предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности?	Подпункт пункта 16 ППР «г»	✓			
30.	Исключено ли снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также других дверей, препятствующим распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт пункта 16 ППР «д»	✓			
31.	Исключено ли проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)?	Подпункт пункта 16 ППР «е»	✓			
32.	Исключено ли отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи)?	Подпункт пункта 16 ППР «з»	✓			
33.	Исключена ли уборка помещений и чистка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт пункта 16 ППР «з»	✓			
34.	Исключено ли закрытие жалюзи, остекление балконов (открытых переходов наружных воздушных зон), лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт пункта 16 ППР «и»	✓			
35.	Исключено ли в лестничных клетках устройство кладовых и других подсобных помещений и (или) хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов?	Подпункт пункта 16 ППР «к»	✓			
36.	Исключено ли устройство в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресолей, конторок и других встроенных помещений с ограждающими конструкциями из горючих материалов?	Подпункт пункта 16 ППР «л»	✓			
37.	Исключено ли размещение на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешних блоков кондиционеров?	Подпункт пункта 16 ППР «м»	✓			
38.	Исключена ли эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения пожарных отсеков и частей здания, а также помещений, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности?	Подпункт пункта 16 ППР «н»	✓			
39.	Исключено ли проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности?	Подпункт пункта 16 ППР «о»	✓			
40.	Обеспечено ли содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии?	Подпункт пункта 17 ППР «а»	✓			
41.	Обеспечена ли очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений?	Подпункт пункта 17 ППР «а»	✓			
42.	Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Подпункт пункта 17 ППР «б»	✓			
43.	Обеспечено ли ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац первый пункта 17(1) ППР	✓			
44.	Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений)?	Абзац первый пункта 18 ППР	✓			
45.	Закрываются ли на замок двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей?	Абзац второй пункта 18 ППР	✓			
46.	Размещена ли информация о месте хранения ключей на дверях (люках) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок?	Абзац второй пункта 18 ППР	✓			
47.	Хранится ли специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих	Абзац первый пункта 19 ППР				

	материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах?					
48.	После окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.): хранится ли в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой? утилизируется ли в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов?	Абзац первый пункта 19 ППР				
49.	Производится ли очистка инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования?	Абзац первый пункта 19 ППР				
50.	Обеспечены ли при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей): осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности? дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?	Абзац первый пункта 21 ППР				
51.	Проводятся ли в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей только в светлое время суток?	Абзац четвертый пункта 21 ППР	✓			
52.	Обеспечено ли естественным освещением помещение для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей без электрического освещения?	Абзац четвертый пункта 21 ППР	✓			
53.	Исключено ли применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, не имеющих соответствующих сертификатов соответствия?	Абзац пятый пункта 21 ППР	✓			
54.	Обесточены ли иллюминация или гирлянды при обнаружении неисправности в них?	Абзац шестой пункта 21 ППР	✓			
55.	Установлена ли новогодняя елка на устойчивом основании?	Абзац седьмой пункта 21 ППР			✓	
56.	Исключено ли загромождение эвакуационных путей и выходов из помещений установленной на устойчивом основании новогодней елкой?	Абзац седьмой пункта 21 ППР			✓	
57.	Находятся ли ветки елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования?	Абзац седьмой пункта 21 ППР			✓	
58.	Исключено ли применение на объектах защиты с массовым пребыванием людей дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей (кроме культовых сооружений)?	Подпункт «а» пункта 22 ППР	✓			
59.	Исключено ли проведение на объектах защиты с массовым пребыванием людей перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «б» пункта 22 ППР	✓			
60.	Исключено ли уменьшение на объектах защиты с массовым пребыванием людей ширины проходов между рядами и (или) установка в проходах дополнительных кресел, стульев и др.?	Подпункт «в» пункта 22 ППР	✓			
61.	Исключено ли превышение на объектах защиты с массовым пребыванием людей нормативного количества одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количества, определенного расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре?	Подпункт «г» пункта 22 ППР	✓			
62.	Обеспечено ли при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 ТР о ТППБ?	Пункт 23 ППР	✓			
63.	Хранится ли на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений)?	Пункт 25 ППР	✓			
64.	Обеспечивают ли запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), возможность их свободного открывания изнутри без ключа?	Абзац первый пункта 26 ППР	✓			
65.	Обеспечено ли для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану?	Абзац второй пункта 26 ППР	✓			

66.	Исключено ли устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах)?	Подпункт пункта 27 ППР	«а»	✓			
67.	Исключена ли установка раздвижных и (или) подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства?	Подпункт пункта 27 ППР	«а»	✓			
68.	Исключено ли размещение мебели (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметов (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие)?	Подпункт пункта 27 ППР	«б»	✓			
69.	Исключен ли демонтаж лестниц, поэтажно соединяющих балконы и лоджии, лестниц в прямых?	Подпункт пункта 27 ППР	«б»	✓			
70.	Исключено ли устройство в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов?	Подпункт пункта 27 ППР	«в»	✓			
71.	Исключено ли фиксирование samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре)?	Подпункт пункта 27 ППР	«г»	✓			
72.	Исключено ли снятие samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров?	Подпункт пункта 27 ППР	«г»	✓			
73.	Исключено ли изменение направления открывания дверей (за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования)?	Подпункт пункта 27 ППР	«д»	✓			
74.	Обеспечены ли геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания?	Пункт 28 ППР		✓			
75.	Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного?	Абзац первый пункта 30 ППР		✓			
76.	Обеспечено ли проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац второй пункта 30 ППР		✓			
77.	Надежно ли крепятся к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты?	Пункт 31 ППР		✓			
78.	Исключено ли нахождение без присмотра, а также по окончании рабочего времени, необесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением: помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации)?	Пункт 32, подпункт «и» пункта 35 ППР		✓			
79.	Выполнены ли транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях?	Абзац первый пункта 33 ППР		✓			
80.	Исключено ли ограничение в результате размещения транспарантов и баннеров проветривания и естественного освещения лестничных клеток и (или) препятствие использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре?	Абзац второй пункта 33 ППР		✓			
81.	Исключена ли прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов?	Абзац третий пункта 33 ППР		✓			
82.	Исключена ли прокладка и (или) эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелей) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий?	Пункт 34 ППР		✓			
83.	Исключена ли эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия?	Подпункт пункта 35 ППР	«а»	✓			
84.	Исключено ли пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями?	Подпункт пункта 35 ППР	«б»	✓			

85.	Исключена ли эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией?	Подпункт пункта 35 ППР	«в»	V			
86.	Исключено ли обертывание электроламп и светильников (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами?	Подпункт пункта 35 ППР	«в»	V			
87.	Исключено ли использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, и (или) с неисправными или отсутствующими терморегуляторами, предусмотренными их конструкцией?	Подпункт пункта 35 ППР	«г»	V			
88.	Исключено ли использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и (или) удлинителей для питания электроприборов?	Подпункт пункта 35 ППР	«д»	V			
89.	Исключено ли использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания?	Подпункт пункта 35 ППР	«д»	V			
90.	Исключено ли размещение и (или) складирование горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры?	Подпункт пункта 35 ППР	«е»	V			
91.	Исключено ли использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта?	Подпункт пункта 35 ППР	«ж»	V			
92.	Исключена ли прокладка электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку?	Подпункт пункта 35 ППР	«з»	V			
93.	Обеспечено ли наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения?	Пункт 36 ППР		V			
94.	Исключено ли закрытие и (или) ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности?	Абзац первый пункта 37 ППР		V			
95.	Находится ли эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения?	Абзац второй пункта 37 ППР		V			
96.	Отличаются ли светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской?	Абзац третий пункта 37 ППР		V			
97.	Размещаются ли линзовые прожекторы, прожекторы и софиты на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия?	Пункт 38 ППР		V			
98.	Исключен ли перевод встроенных в здания объектов с массовым пребыванием людей и пристроенных к таким зданиям котельных с твердого топлива на жидкое и газообразное?	Пункт 39 ППР		V			
99.	Исключено ли использование неисправных газовых приборов?	Подпункт пункта 40 ППР	«а»	V			
100.	Исключена ли установка (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Подпункт пункта 40 ППР	«в»	V			
101.	Исключена ли установка (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Подпункт пункта 40 ППР	«в»	V			
102.	Исключено ли нахождение дверей вентиляционных камер открытыми?	Подпункт пункта 41 ППР	«а»	V			
103.	Исключено ли закрывание вытяжных каналов, отверстий и решеток?	Подпункт пункта 41 ППР	«б»	V			
104.	Исключено ли подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов, отопительных печей, каминов и (или) использование воздуховодов для удаления продуктов горения?	Подпункт пункта 41 ППР	«в»	V			
105.	Исключено ли выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и других горючих веществ?	Подпункт пункта 41 ППР	«г»	V			
106.	Исключено ли хранение в вентиляционных камерах материалов и оборудования?	Подпункт пункта 41 ППР	«д»	V			

107.	Обеспечена ли в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, внесена ли информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Пункт 42 ППР	✓			
108.	Определен ли порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений?	Абзац первый пункта 43 ППР	✓			
109.	Проводятся ли не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, составляются ли соответствующие акты?	Абзац первый пункта 43 ППР	✓			
110.	Осуществляется ли очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений взрывопожаробезопасными способами?	Абзац второй пункта 43 ППР	✓			
111.	Исключена ли эксплуатация технологического оборудования в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации)?	Пункт 44 ППР	✓			
112.	Обеспечена ли исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости?	Абзац первый пункта 45 ППР	✓			
113.	Исключено ли осуществление слива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях)?	Абзац второй пункта 45 ППР	✓			
114.	Обеспечена ли исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов?	Пункт 42 ППР			✓	
115.	Находятся ли клапаны мусоропроводов и бельепроводов в закрытом положении и имеют ли уплотнение в притворе?	Пункт 46 ППР			✓	
116.	Вывешена ли у органов управления кабиной лифта инструкция, регламентирующая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений», утвержденная руководителем организации?	Абзац первый пункта 47 ППР			✓	
117.	Обеспечено ли функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них?	Абзац второй пункта 47 ППР			✓	
118.	Обеспечены ли безопасные зоны для маломобильных групп населения и других физических лиц соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста?	Абзац второй пункта 47 ППР	✓			
119.	Размещены ли на объекте защиты знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне?	Абзац второй пункта 47 ППР	✓			
120.	Извещено ли подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого?	Абзац первый пункта 48 ППР	✓			
121.	Обеспечена ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации?	Абзац второй пункта 48 ППР	✓			
122.	Организовано ли проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац второй пункта 48 ППР	✓			
123.	Обозначено ли направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения?	Абзац третий пункта 48 ППР	✓			
124.	Исключена ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах?	Пункт 49 ППР	✓			
125.	Обеспечено ли исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода?	Абзац первый пункта 50 ППР	✓			
126.	Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) и (или) надлежащее состояние водокольцевых катушек, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац первый пункта 50 ППР	✓			
127.	Присоединен ли пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещается ли	Абзац второй пункта	✓			

	в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении?	50 ППР				
128.	Крепятся ли пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) к несущим или ограждающим строительным конструкциям, обеспечивается ли при этом открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов?	Абзац третий пункта 50 ППР	✓			
129.	Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей?	Пункт 51 ППР	✓			
130.	Имеется ли табличка на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей?	Пункт 51 ППР	✓			
131.	Обеспечено ли исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Пункт 52 ППР	✓			
132.	Приспособлены ли водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Абзац первый пункта 53 ППР			✓	
133.	Исключено ли использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения?	Абзац второй пункта 53 ППР			✓	
134.	Предусмотрены ли автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенные для нужд пожаротушения?	Абзац третий пункта 53 ППР			✓	
135.	Организованы ли работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты?	Абзац первый пункта 54 ППР	✓			
136.	Соблюдаются ли при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации?	Абзац второй пункта 54 ППР	✓			
137.	Учитывает ли регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем?	Абзац второй пункта 54 ППР	✓			
138.	Хранится ли на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем?	Абзац третий пункта 54 ППР	✓			
139.	Обеспечено ли ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке?	Абзац четвертый пункта 54 ППР	✓			
140.	Вносятся ли информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац пятый пункта 54 ППР	✓			
141.	Привлекаются ли к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации?	Абзац шестой пункта 54 ППР	✓			
142.	Исключен ли перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты (за исключением случаев, установленных пунктом 458 ППР, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты)?	Абзац первый пункта 55 ППР	✓			
143.	Приняты ли руководителем организации необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов?	Абзац второй пункта 55 ППР	✓			
144.	Исключено ли выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей?	Абзац третий пункта 55 ППР	✓			
145.	Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты?	Абзац первый пункта 56 ППР	✓			
146.	Обеспечен ли пожарный пост (диспетчерская) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов	Абзац второй пункта 56 ППР	✓			

	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного?					
147.	Располагаются ли газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и в подвальные этажи?	Абзац первый пункта 57 ППР			√	
148.	Запираются ли пристройки и шкафы для газовых баллонов на замок и имеют ли жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ»?	Абзац второй пункта 57 ППР			√	
149.	Обеспечено ли содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, если это предусмотрено нормами проектирования для конкретного объекта защиты или территории?	Абзац первый пункта 58 ППР			√	
150.	Обеспечено ли исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров?	Абзац второй пункта 58 ППР			√	
151.	Закреплен ли моторист (водитель), прошедший подготовку для работы, за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров?	Абзац третий пункта 58 ППР			√	
152.	Обеспечен ли объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР?	Абзац первый пункта 60 ППР	√			
153.	Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя?	Абзац первый пункта 60 ППР	√			
154.	Ведется ли учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац второй пункта 60 ППР	√			
155.	Организовано ли перед началом отопительного сезона проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Абзац первый пункта 77 ППР	√			
156.	Исключена ли эксплуатация печей и других отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах?	Абзац второй пункта 77 ППР			√	
157.	Прекращена ли при обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи, при этом теплоизолирована ли поверхность поврежденной конструкции либо увеличена величина разделки (отступки)?	Абзац третий пункта 77 ППР			√	
158.	Исключена ли эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Абзац четвертый пункта 77 ППР			√	
159.	Обеспечена ли перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи с установленной периодичностью?	Пункт 78 ППР			√	
160.	Исключен ли допуск при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений?	Подпункт «а» пункта 79 ППР			√	
161.	Исключено ли применение при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок в качестве топлива отходов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования?	Подпункт «б» пункта 79 ППР			√	
162.	Исключена ли эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 79 ППР			√	
163.	Исключена ли подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 79 ППР			√	
164.	Исключено ли разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без их предварительной продувки?	Подпункт «д» пункта 79 ППР			√	
165.	Исключена ли работа котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем?	Подпункт «е» пункта 79 ППР			√	
166.	Исключена ли сушка горючих материалов на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках?	Подпункт «ж» пункта 79 ППР			√	
167.	Исключена ли эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 79 ППР			√	

168.	Исключено ли оставление без присмотра печей, которые топят, и (или) поручение надзора за ними детям?	Подпункт пункта 80 ППР «а»			✓	
169.	Исключено ли расположение топлива, других горючих веществ и материалов на предтопочном листе?	Подпункт пункта 80 ППР «б»			✓	
170.	Исключено ли применение для розжига печей бензина, керосина, дизельного топлива и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт пункта 80 ППР «в»			✓	
171.	Исключена ли топка углем, коксом и газом печей, не предназначенных для этих видов топлива?	Подпункт пункта 80 ППР «г»			✓	
172.	Исключена ли топка печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий?	Подпункт пункта 80 ППР «д»			✓	
173.	Исключено ли использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов?	Подпункт пункта 80 ППР «е»			✓	
174.	Прекращается ли топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну?	Абзац первый пункта 81 ППР			✓	
175.	Прекращается ли в организациях с дневным пребыванием детей топка печей не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ли ранее их ухода из здания?	Абзац второй пункта 81 ППР			✓	
176.	Залиты ли водой и удалены ли в специально отведенное для них место зола и шлак, выгребаемые из топок?	Абзац третий пункта 81 ППР			✓	
177.	Установлены ли металлические печи для отопления зданий только заводского изготовления?	Пункт 82 ППР			✓	
178.	Обеспечивается ли выполнение технической документации изготовителей металлических печей?	Пункт 82 ППР			✓	
179.	Располагаются ли товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра?	Пункт 83 ППР			✓	

Должностное(ые) лицо(а),
проводившее(ие) контрольное
(надзорное) мероприятие и
заполнившее(ие) проверочный лист:



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Мурашов В.Н.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579.

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649.

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953.

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4940.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.
